



Incendio en Construcción de Centro Comercial.

El fuego se originó por corto circuito en una sierra eléctrica, lo cual inició la combustión de aserrín de desecho y se propagó hacia unos puntales de madera de una losa recién vaciada.

Hubo daños a la obra como consecuencia del intenso fuego, adicionalmente al colapsar la Torre Grúa el contrapeso de la misma, impacto la losa y la perforó.

Quedaron afectadas las pólizas de Todo Riesgo de Contratista y Equipos de Contratistas.

Adicionalmente hubo daños a unas residencias aledañas a la construcción debido a la radiación del calor emitido en el incendio, lo cual implicó la afectación de la cobertura de RCG.

No se indemnizó la Grúa-Torre, por cuanto el Asegurado no había tomado la cobertura adicional para Equipos y Maquinarias del Contratista, que contempla el Artículo 3 de la póliza de Todo Riesgo de Construcción afectada.

Se indemnizaron los daños a la obra y daños a bienes de terceros en las viviendas vecinas, afectadas por la radiación del calor que produjo el incendio.

Reclamo:

USD 500.000,00

Ajuste:

200.000,00